



Fundusze Europejskie  
na Infrastrukturę,  
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## ZAWIADOMIENIE

W postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 1//AK/2026 w trybie przetargu złożono wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Na podstawie § 37 ust. 2 Procedury udzielania zamówień z dnia 04 lipca 2025 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na następujące zapytanie:

### Zapytanie nr 1:

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o informację o zakresie długości w rozróżnieniu na poszczególne średnice, tj. ile metrów przypada na DN63, a ile na DN90?

### Odpowiedź Zamawiającego:

Dzień dobry, informuję, że podział długości wg średnicy jest następujący: DN63 - 6632,5 m, DN90 - 1532 m.

### Zapytanie nr 2:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie gazociągu metodą bezwykopową (przewiert sterowany z użyciem płuczki bentonitowej)?

### Odpowiedź Zamawiającego:

Szanowni Państwo,

Zamawiający dopuszcza wykonanie gazociągu metodą bezwykopową tylko w niezbędnym zakresie. Pozostałe odcinki gazociągu należy wykonać w wykopie otwartym, zgodnie z projektem budowlanym.

Wojciech Nalewajko  
Dyrektor Zarządzający  
Prokurent