



Fundusze Europejskie  
na Infrastrukturę,  
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## ZAWIADOMIENIE

W postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 1/L.S/S/2026 w trybie przetargu złożono wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Na podstawie § 37 ust. 2 Procedury udzielania zamówień z dnia 04 lipca 2025 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na następujące zapytanie:

### Zapytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymaga dysponowania:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Budownictwa (...) posiadającą doświadczenie zawodowe, w tym w ciągu ostatnich dwóch (2) lat przed upływem terminu składania ofert, polegające na budowie/modernizacji gazociągu średniego ciśnienia o długości min. 2 000 m i średnicy min. DN110 mm.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści spełnienie ww. warunku w przypadku, gdy wskazany Kierownik Budowy posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie w realizacji budowy/modernizacji gazociągu średniego ciśnienia o parametrach nie mniejszych niż wskazane w SWZ, jednak realizacja ta miała miejsce w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert (a nie w okresie ostatnich dwóch lat).

Podkreślamy, że zakres rzeczowy, średnica oraz długość gazociągu w pełni odpowiadają wymaganiom SWZ, a doświadczenie to jest aktualne i adekwatne do przedmiotu zamówienia.

### Odpowiedź Zamawiającego:

Szanowni Państwo,

informujemy, że Zamawiający wydłużył okres wymaganego doświadczenia dla kierownika budowy do 3 lat. W załączniku został zamieszczony stosowny komunikat.

### Zapytanie nr 2:

Jest możliwość wykonania zadania metodą bezwykopową - przewiert sterowany ?

### Odpowiedź Zamawiającego:

Szanowni Państwo,

Zamawiający dopuszcza wykonanie gazociągu metodą bezwykopową tylko w niezbędnym zakresie. Pozostałe odcinki gazociągu należy wykonać w wykopie otwartym, zgodnie z projektem budowlanym.

Wojciech Nalewajko  
Dyrektor Zarządzający  
Prokurent



Entri Polska Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 18,  
96-500 Sochaczew

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi  
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS: 0000193491, Kapitał zakładowy: 23 000 000 PLN  
Adres do eDoręczeń: AE:PL-29947-48711-FAHJU-28



+48 22 10 25 300  
info@entri.pl  
www.entri.pl